



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА

Прокуратура города Пыть-Яха

2 мкр., д. 12
г. Пыть-Ях, Россия, 628381
тел./ф. 8 (34634) 2-17-10

25.02.2021 № 07-04-1021
на № _____ от _____

И.о. директора БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Франчук Н.С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города Пыть-Яха проведена проверка БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на предмет соблюдения действующего законодательства при оказании услуг населению.

Конституция Российской Федерации гарантирует защиту семьи, детства и социальную защиту каждому.

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Статьей 3 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990)(далее – Конвенция) установлено, что учреждения, службы и органы государств – участников Конвенции, ответственные за заботу о детях или их защиту, должны отвечать нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Статьей 6 Конвенции закреплено, что государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Частью 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» организация отдыха детей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Абзацем 3 части 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на органы и

ПЛ № 025623

учреждения (организации) всех организационно-правовых форм возложены обязанности выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на руководителей организаций возложены обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, содержанию в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Таким образом, толкование вышеуказанных норм в их взаимосвязи свидетельствует о том, что БУ ХМАО – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» при осуществлении основных видов деятельности должна обеспечиваться безопасность несовершеннолетних, включая требования санитарно-эпидемиологического законодательства и противопожарных правил.

Вместе с тем, при проведении проверки отмечены нарушения закона.

Так, в нарушение ст. 52, ст. 54, ч. 1-6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)» в помещении спортивного зала не предусмотрена (отсутствует) защитная конструкция для дымовых пожарных извещателей, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.

Вопреки требованиям п. 31 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, ковер, укладываемый на путях эвакуации поверх покрытий полов на объекте защиты в группе №1, ненадежно крепится к полу.

На 2-м этаже помещение «игровой» (около помещения психоэмоциональной разгрузки) и «коридор 2-го этажа» не защищены (не оборудованы) автоматической установкой пожарной сигнализации, что не соответствует требованиям ст. 4, п. «3» ст. 52, ст. 54, ч. 4, 6, 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. А4, п. 38 таб. А3 приложения А, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматический. Требования пожарной безопасности».

При срабатывании АУПС и СОУЭ в помещениях, используемых «Пыть-Яхским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями», в административных помещениях «Пыть-Яхского комплексного центра социального обслуживания населения» не осуществляется запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что не обеспечивает безопасную эвакуацию и оповещение людей о пожаре и нарушает ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 2.5, 3.3 и 17.2 СП 5.13130.2009

«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».

Нарушения вскрыты также при обеспечении санитарно-эпидемиологических требований в учреждении.

Инструкция по дезинфекции ковровых покрытий (в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией) отсутствует, что не соответствует требованию п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В санузле установлено 2 унитаза, не оборудованы туалетные кабины с дверями, что не соответствует требованию п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Данные факты свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных мер по соблюдению требований федерального законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и обеспечения безопасности пребывания их в учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 и 24 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению нарушений требований действующего законодательства и недопущению их впредь.
2. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры города, при этом заблаговременно уведомив о дне и месте его рассмотрения.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
4. О результатах принятых мер в течение месяца сообщить в прокуратуру города в письменной форме.

Заместитель прокурора города



Д.В. Иванов

15/54

Департамент социального развития			
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			
«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»			
Вх. №	75	на	3
		листах	
« 02 »	03		2024 г.
Подпись			